

**Заключение
о результатах общественных слушаний**

по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Адыл-Су (инв.№Б00008013), с заменой существующих силовых трансформаторов Т-1 6,3 МВА и Т-2 6,3 МВА на два новых трансформатора мощностью по 25 МВА каждый с устройствами АРН, строительство двух линейных ячеек на I и II СШ ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Адыл-Су с элегазовыми выключателями» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»

Инициатор общественных слушаний: генеральный директор ООО «КвантЭнерго» Д.Е.Дудко

Тема общественных слушаний: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Адыл-Су (инв.№Б00008013), с заменой существующих силовых трансформаторов Т-1 6,3 МВА и Т-2 6,3 МВА на два новых трансформатора мощностью по 25 МВА каждый с устройствами АРН, строительство двух линейных ячеек на I и II СШ ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Адыл-Су с элегазовыми выключателями» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»

Дата проведения: 22.01.2025год.

Количество участников: 14 человек

В результате обсуждения объекта: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Адыл-Су (инв.№Б00008013), с заменой существующих силовых трансформаторов Т-1 6,3 МВА и Т-2 6,3 МВА на два новых трансформатора мощностью по 25 МВА каждый с устройствами АРН, строительство двух линейных ячеек на I и II СШ ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Адыл-Су с элегазовыми выключателями» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»:

1. Признать общественные обсуждения (в форме слушаний) по проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Адыл-Су (инв.№Б00008013), с заменой существующих силовых трансформаторов Т-1 6,3 МВА и Т-2 6,3 МВА на два новых трансформатора мощностью по 25 МВА каждый с устройствами АРН, строительство двух линейных ячеек на I и II СШ ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Адыл-Су с элегазовыми выключателями» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» акционерного общества «КАВКАЗ.РФ», состоявшимися.

2. Одобрить реализацию намечаемой деятельности по объекту, указанному в пункте 1 настоящего Заключение.

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте Эльбрусского муниципального района, в разделе «Совет местного самоуправления» итоговый документ (заключение о результатах общественных слушаний).

Председатель слушаний
Р.К..

Джаппуев